



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КЕДР-ПЛЮС»

352394 Краснодарский край г. Кропоткин пер. Колхозный-44А т\ф.(86138) 3-54-06; 3-60-51 моб.
+7(918)02-26-555 . ИНН 2313021490 КПП 231301001 р.с. 40702810430000028047 КРАСНОДАРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК БИК 040349602, ОГРН 1062313008780,
E-mail: kedrplus2019@gmail.com, официальный сайт: www.кедрплюс.рф

28.07.2023г.

МАДОУ ЦРР — д/с №34
города Кропоткин
Муниципального Образования
Кавказского района
Кулешовой О.Н.

**Акт о работоспособности автоматической установки пожарной
сигнализации и системы оповещения о пожаре**

На основании протокола № 1072-20-2-3 от «19» июля 2023 года, ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю о результатах проведенных контрольных испытаний согласно таблице 1, были устранены следующие параметры АПС и СОУЭП.

№	Параметры проверки АПС и СОУЭП	Результаты устранимых параметров о неисправностях
1.	Автоматическое переключение цепей питания с основного источника электроснабжения на резервный (при исчезновении напряжения на основном вводе), с последующим переключением на основной источник электроснабжения (при восстановлении напряжения на основном вводе)	Происходит автоматическое переключение цепей питания.
2.	Автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами (пожарными извещателями и другими техническими средствами), поступление световой и звуковой сигнализации на ППКП, (сигнал «Неисправность»)	Поступает световая и звуковая сигнализация на ППКП (сигнал «Неисправность»)

На основании изложенного, техническое состояние автоматической системы пожарной сигнализации и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в исправном рабочем состоянии.

Работа по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, проводится ООО «Кедр-Плюс» по договору № 146 от «30» декабря 2022 года,

Директор ООО «Кедр-Плюс»



Р.Г.Еремян